



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы ГО Краснотурьинск, ГО Карпинск, Волчанского ГО  
УНДиПР ГУ МЧС России по Свердловской области  
624450, Свердловская область, г. Краснотурьинск, ул. Парковая, 2, тел./факс: (34384) 4-39-45;  
tond-krasnoturinsk@mail.ru

Предписание № 2/1/1  
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад № 32 комбинированного вида"  
(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора ГО Краснотурьинск, ГО Карпинск, Волчанского ГО по пожарному надзору Гринвальда И.А. № 2 от "23" января 2019 года, ст.6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 09 ч. 00 мин. "22" февраля 2019 г. по 15 ч. 00 мин. "25" февраля 2019 г.

проведена проверка инспектором ОНДиПР ГО Краснотурьинск, ГО Карпинск, Волчанского ГО

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного(ых) инспектора(ов) по пожарному надзору, старшим лейтенантом внутренней службы Соколовской Натальей Васильевной территории,

проводившего(их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)  
зданий и помещений Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 32 комбинированного вида», расположенных по адресу: г. Краснотурьинск, ул. Рюмина, 26

совместно с заведующим муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 32 комбинированного вида» Киселевой Любовью Георгиевной  
(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении и (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	Пол на путях эвакуации (тамбур центрального входа, коридоры и холлы на 1 и 2 этажах), а также пол в спальнях и приемных помещениях групповых ячеек № 1,2,3,7,8,9,11,12 покрыт линолеумом, показатели пожарной опасности которого не известны (отсутствует сертификат пожарной безопасности на линолеум)	п.п.6, 7 ст.134 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. (п.6 - Область применения декоративно-отделочных, облицовочных материалов и покрытий полов на путях эвакуации и в зальных помещениях (за исключением покрытий полов спортивных арен спортивных сооружений и полов танцевальных залов) в зданиях различных функционального назначения, этажности и вместимости приведена в таблицах 28 и 29 приложения к настоящему Федеральному закону. п.7 - В спальнях и палатных помещениях, а также в помещениях зданий дошкольных образовательных организаций подкласса Ф1.1 не допускается применять декоративно-отделочные материалы и покрытия полов с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2). п.6.25* СНиП 21-01-97*	01.02.2020 <i>перешел го 01.04.22</i>	

		<p>п.4.3.2 СП 1.13130.2009 (в зданиях всех степеней огнестойкости и классов конструктивной пожарной опасности, кроме зданий V степени огнестойкости и зданий класса СЗ, на путях эвакуации не допускается применять материалы с более высокой пожарной опасностью, чем:</p> <p>Г1, В1, Д2, Т2 - для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых холлах;</p> <p>Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2 - для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в общих коридорах, холлах и фойе;</p> <p>Г2, РП2, Д2, Т2 - для покрытий пола в вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых холлах;</p> <p>В2, РП2, Д3, Т2 - для покрытий пола в общих коридорах, холлах и фойе;</p> <p>п.1.6 проверочного листа (списка контрольных вопросов) – приложения № 1 к приказу МЧС России от 28.10.2018 г. № 261.</p>		
2	<p>Для отделки стены группы № 4 применен материал (древесина) не соответствующий требованиям нормативных документов по пожарной безопасности.</p>	<p>п. 7 ст.134 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. (п.7 - в спальнях и палатных помещениях, а также в помещениях зданий дошкольных образовательных организаций подкласса Ф1.1 не допускается применять декоративно-отделочные материалы и покрытия полов с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2).</p> <p>п.1.6 проверочного листа (списка контрольных вопросов) – приложения № 1 к приказу МЧС России от 28.10.2018 г. № 261.</p>	01.02.2020	
3	<p>Для отделки стен холлов 2 этажа в левом и правом крыле применены материалы (панели, дерево и текстиль) не соответствующие требованиям нормативных документов по пожарной безопасности (требуемый класс пожарной опасности материала, не более КМ1).</p>	<p>п.6 ст.134 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г.</p> <p>(п.6 - Область применения декоративно-отделочных, облицовочных материалов и покрытий полов на путях эвакуации и в зальных помещениях (за исключением покрытий полов спортивных арен спортивных сооружений и полов танцевальных залов) в зданиях различных функционального назначения, этажности и вместимости приведена в таблицах 28 и 29 приложения к настоящему Федеральному закону.</p> <p>п.6.25* СНиП 21-01-97*</p> <p>п.4.3.2 СП 1.13130.2009 (в зданиях всех степеней огнестойкости и классов конструктивной пожарной опасности, кроме зданий V степени огнестойкости и зданий класса СЗ, на путях эвакуации не допускается применять материалы с более высокой пожарной опасностью, чем:</p> <p>Г1, В1, Д2, Т2 - для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых холлах;</p> <p>Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2 - для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в общих коридорах, холлах и фойе;</p> <p>Г2, РП2, Д2, Т2 - для покрытий пола в вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых холлах;</p> <p>В2, РП2, Д3, Т2 - для покрытий пола в общих коридорах, холлах и фойе.</p>	01.02.2020	



		п.1.6 проверочного листа (списка контрольных вопросов) – приложения № 1 к приказу МЧС России от 28.10.2018 г. № 261.		
--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор ОНДиПР ГО Краснотурьинск,  
ГО Карпинск, Волчанского ГО Соколовская Н.В.  
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора

по пожарному надзору)

"25" 02 2019 г.



Предписание для исполнения получил:  
Заведующий МАДОУ  
«Детский сад № 32 комбинированного вида»  
Киселева Л.Г.

(должность, фамилия, инициалы)

(подпись)

"25" 02 2019 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 479392069178180993905932985988858338549683813872

Владелец Окунева Наталья Викторовна

Действителен с 07.04.2023 по 06.04.2024