

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о предостережении в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:
«27» августа 2024 г., 66240061000211953834
ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы городского округа Краснотурьинск,
городского округа Карпинск, Волчанского городского округа управления надзорной деятельности и
профилактической работы Главного управления МЧС России по Свердловской области**

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

обл Свердловская, г Краснотурьинск, ул Парковая, Дом 2, тел. 83438443945, e-mail: ond-
krasnoturinsk@66.mchs.gov.ru

(место вынесения предостережения)

**Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований
от « 27 » августа 2024 г. № 2408/017-66/99/ПНН**

1. Предостережение объявлено

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 32 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА", адрес юридического лица: 624450, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, КРАСНОТУРЬИНСК, УЛ. РЮМИНА, Д.26 ИНН 6617008000

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации (в родительном падеже), их индивидуальные номера налогоплательщика)

2. При осуществлении

федерального государственного пожарного надзора

(указывается наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

поступили сведения о следующих действиях (бездействии):

- В ходе профилактического визита, проведенного 06.08.2024 г. на основании указания УНД и ПР Главного управления МЧС России по Свердловской области от 01.07.2024 г. № СЗ-226-4-271 «О подготовке образовательных организаций к новому 2024/2025 учебному году» в здании Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 32 комбинированного вида», расположенном по адресу: 624450, Свердловская область, г. Краснотурьинск, ул. Рюмина, 26 были выявлены нарушения обязательных требований пожарной безопасности, а именно: - для отделки пола на путях эвакуации (тамбур центрального входа, коридоры и холлы на 1 и 2 этажах), а также пола в спальнях помещений групповых ячеек № 1, 2, 3, 7, 8, 12 и приемных помещениях групповых ячеек № 2, 3, 7, 8, 12 применен линолеум, показатели пожарной опасности которого не известны (требуется материал с показателями пожарной опасности не более В2, Д2, Т2, РП1) (п.7 ст.134 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ; п. 25 Правил противопожарного режима в РФ) (предложен к исполнению предписанием от 25.02.2019 г. № 2/1/1).
- Отсутствует аварийное освещение на путях эвакуации здания (п.37 Правил противопожарного режима в РФ (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479); п.4.3.12 СП 1.13130.2020) (предложен к исполнению предостережением от 04.08.2023 г. № 2308/017-66/24/ПНН).
- Не выполнены противопожарными дверями электрощитовой и гладильного помещения (необходимо установить противопожарные двери с пределом огнестойкости не ниже EI 30) (ст.88, табл.24 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ; п.7.2.21 СП 252.1325800.2016) (предложен к исполнению предостережением от 04.08.2023 г. № 2308/017-66/24/ПНН).
- Для отделки стен групп №№ 1, 2, 3, 5, 7, 9, 10, 12 применены обои, показатели пожарной опасности которых не известны (отсутствует сертификат пожарной безопасности) (требуется материал с показателями пожарной опасности не более Г1, В2, Д2, Т2) (п.7 ст.134 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ; п. 25 Правил противопожарного режима в РФ) (предложен к исполнению предостережением от 04.08.2023 г. № 2308/017-66/24/ПНН).
- При замене дверных блоков уменьшена ширина дверных проемов из групповых ячеек №№ 1, 2, 3, 4, 7, 10, 11, 12 с 0,8 м. до 0,7 м. (п.1 ст.89 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ; п.23 Правил противопожарного режима в РФ; п.4.2.19 СП. 1.13130.2020).

(приводится описание, включая адрес (место) (при наличии), действий (бездействия), организации, ее должностных лиц и (или) работников, индивидуального предпринимателя и (или) его работников, которые могут привести/приводят к нарушениям обязательных требований)

3. Указанные действия (бездействие) могут привести/приводят к нарушениям следующих обязательных требований:

- Наименование нормативного правового акта, содержащего обязательное требование и его структурная единица**
Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", часть 7, глава 30, статья 134
Обязательное требование

В помещениях зданий дошкольных образовательных организаций подкласса Ф1.1 не допускается применять декоративно-отделочные материалы с более высокими показателями пожарной опасности, чем Г1, В2, Д2, Т2, и покрытия полов с более высокими показателями пожарной опасности, чем В2, Д2, Т2, РП1.

2. **Наименование нормативного правового акта, содержащего обязательное требование и его структурная единица**
Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации", пункт 37 Правил, абзац 2
Обязательное требование
Эвакуационное освещение должно находиться в круглосуточном режиме работы или включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения.
3. **Наименование нормативного правового акта, содержащего обязательное требование и его структурная единица**
Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", часть 1, глава 19, статья 88
Обязательное требование
Части зданий, сооружений, пожарных отсеков, а также помещения различных классов функциональной пожарной опасности должны быть разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)
4. **Наименование нормативного правового акта, содержащего обязательное требование и его структурная единица**
Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", часть 7, глава 30, статья 134
Обязательное требование
В помещениях зданий дошкольных образовательных организаций подкласса Ф1.1 не допускается применять декоративно-отделочные материалы с более высокими показателями пожарной опасности, чем Г1, В2, Д2, Т2, и покрытия полов с более высокими показателями пожарной опасности, чем В2, Д2, Т2, РП1.
5. **Наименование нормативного правового акта, содержащего обязательное требование и его структурная единица**
Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", часть 1, глава 19, статья 89
Обязательное требование
Эвакуационные пути в зданиях и сооружениях и выходы из зданий и сооружений должны обеспечивать безопасную эвакуацию людей. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)

(приводится описание действий (бездействия) организации, ее должностных лиц и (или) работников, индивидуального предпринимателя и (или) его работников, которые могут привести/приводят к нарушениям обязательных требований)

4. В соответствии с частью 1 статьи 49 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

ОБЪЯВЛЯЮ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ о недопустимости нарушения обязательных требований и предлагаю:

Муниципальному автономному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад № 32 комбинированного вида» (ИНН 6617008000) изыскать финансовые средства и принять меры по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности, а также обеспечить надлежащий контроль за соблюдением режимных мероприятий в области пожарной безопасности. Непринятие мер по устранению выявленных нарушений, в случае возникновения пожара, создает непосредственную угрозу для жизни и здоровья людей, их имущества, может привести к распространению опасных факторов пожара и образованию препятствий для безопасной эвакуации людей. Дополнительно информирую, что невыполнение указанных противопожарных мероприятий образует состав административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена частью 1 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, и влечет наложение административного штрафа на должностных лиц - до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - до четырехсот тысяч рублей.

(указываются меры, которые необходимо принять контролируемому лицу для обеспечения соблюдения обязательных требований, а также при необходимости сроки их принятия (не может быть указано требование о предоставлении контролируемым лицом сведений и документов))

5. Вы вправе подать возражение на данное предостережение в порядке, установленном Положением о федеральном государственном пожарном надзоре, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2012 г. № 290.

(указывается ссылка на положение о виде контроля, которым установлен порядок подачи и рассмотрения возражения в отношении предостережения)

Заместитель начальника отдела - начальник отделения НДиПР ГО
Красноурьинск, ГО Карпинск, Волчанского ГО (заместитель
главного государственного инспектора ГО Красноурьинск, ГО
Карпинск, Волчанского ГО по пожарному надзору) Ярославцев
Андрей Александрович



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

00D5A25E0230FC04BAE7BB3DF9E5ACF395
Владелец: Ярославцев Андрей Александрович
Действителен с 12.02.2024 по 07.05.2025

Ярославцев Андрей Александрович - Заместитель начальника отдела - начальник отделения НДиПР ГО Краснотурьинск, ГО Карпинск, Волчанского ГО (заместитель главного государственного инспектора ГО Краснотурьинск, ГО Карпинск, Волчанского ГО по пожарному надзору) телефон: +73438443945, E-mail: tond-krasnoturinsk@mail.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект предостережения, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка о направлении предостережения в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 376304230083447847618637456882370283188412430239

Владелец Окунева Наталья Викторовна

Действителен с 14.04.2024 по 14.04.2025